



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 206122 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Addressierbarer Handfeuermelder / Addressable Manual Call Point	MCP5A-RP03xx		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 206122 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfbericht: VdS Test Reports:	SW-2008273	26.02.2009	
BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:	TE 214876 TE 229673 TE 244898 TE 244842	05.07.2004 20.03.2007 19.03.2009 16.09.2009	
Technische Beschreibung / Technical Description	S00-368-000, Issue H	11.02.2010	14
Technische Beschreibung / Technical Description	S061-421-000, Issue B		
Datenblatt / Data Sheet	D704, Issue 12		2
Typenschild / Label	03/2184, Issue 16	22.07.2009	1
Technische Zeichnung/ Technical Drawing	06/2504, Issue 1	07.03.2006	1
Stromlaufplan / Circuit Diagram	C37-753-001, Issue A	08.02.2008	1
Technische Zeichnung/ Technical Drawing	P30-753-050, Issue B	22.07.2010	6
SMD Zusammenstellung / SMD Assembly	X70-2813-001, Issue A	22.07.2010	1
Zusammenstellung / Manual Assembly	X70-2814-000, Issue A		
Technische Zeichnung/ Technical Drawing	02/2161, Issue 1	19.06.2006	1
LP Layout / PCB Layout	09/2666, Issue 01	03.03.2009	1
Stückliste PCB095 / Parts List PCB095		12.02.2009	2



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 206122 vom/ dated 25.04.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Handfeuermelder der Serie MCP5 dienen der manuellen Auslösung eines Brandalarms. Der Wechsel in den Alarmzustand erfolgt direkt (Typ A). Die Modellvarianten verfügen über eine adressierbare Anschlusstechnik.

MCP5A-RP03  
Honeywell Serie 500 Protokoll.

The manual call points of the MCP5 series serve for the manual release of a fire alarm. The change into the alarm condition is direct (type A). The model variants feature an addressable connection technology.

MCP5A-RP03  
Honeywell Series 500 Protocol