

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Life Safety Distribution GmbH,
Trading as System Sensor
Javastraße 2
CH-8604 Hegnau

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 212157	8	25.04.2019	13.06.2020

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Akustischer Signalgeber / Sounder
WSO-xx-Nyy, BSO-xx-Nyy, BSS-xx-Nyy

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen
in automatic fire detection and fire alarm systems

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2504:1996-12 / 5.6
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Köln, den 25.04.2019

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKkS as certification body for fire protection and security products



Dr. Reinermann
Geschäftsführer
Managing Director

ppa. Bellinger
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Akustischer Signalgeber / Sounder	WSO-PR-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	WSO-PP-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSO-PP-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSO-DD-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSS-PR-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSS-PC-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSS-DR-Nyy		
Akustischer Signalgeber / Sounder	BSS-DC-Nyy		
Sockel / Base	B501AP-cc		
Sockel / Base	Bcc		
Sockel / Base	Wcc		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:	TE 264745 TE 264745-SW TE 285653 TE 285653-SW	15.03.2012 07.03.2012 10.04.2014 23.12.2013	
Gemeinsame Dokumente / Common Documents			
Produkt Specification / Product Specification	SP11-2848 Issue 6	27.01.2016	18
Tontabelle / Sounder Output Data	D1022, Iss. 3	---	32
Typenschild / Label	1011, Iss. 6	07.04.2014	10
Bauteileliste / Parts List	Syspro BOM Info, Iss. 3	---	1
Layout Diagramm / Layout Diagram	P30-0835-002, Iss. B	27.02.2013	7
Technische Zeichnung / Technical Drawing	X70-3367-000, Iss. B	29.03.2011	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	05/2458, Iss. 2	17.06.2010	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2682, Iss. 1	07.09.2011	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2683, Iss. 1	12.09.2012	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2687, Iss. 1	16.03.2012	1
WSO-xx-Nyy			
Produkt Spezifikation / Product Specification	SP11-2849, Iss. 7	06.03.2014	6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Installationsanleitung / Installation Instructions	D1001, Iss. 10	- - -	2
Stromlaufplan / Schematic	C37-0835-010, Iss. B	02.12.2010	1
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	X70-3368-010, Iss. C	27.02.2013	2
Stückliste / Parts List	PCB180, Iss. B	- - -	1
Zusammenbauzeichnung / General Assembly	10/2793, Iss. 1	19.05.2010	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2679, Iss. 1	20.06.2012	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2680, Iss. 1	06.03.2012	1
BSO-xx-Nyy Produkt Spezifikation / Product Specification	SP11-2852, Iss. 7	06.03.2014	6
Installationsanleitung / Installation Instructions	D1000, Iss. 7	- - -	2
Stromlaufplan / Schematic	C37-0835-010, Iss. B	02.12.2010	1
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	X70-3368-010, Iss. C	27.02.2013	2
Stückliste / Parts List	PCB180, Iss. B	- - -	1
Zusammenbauzeichnung / General Assembly	10/2794, Iss. 1	20.05.2010	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	09/2677, Iss. 1	20.03.2012	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	04/2345, Iss. 4	13.07.2010	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BSS-xx-Nyy			
Produkt Spezifikation / Product Specification	SP11-2853, Issue 7	06.03.2014	8
Installationsanleitung / Installation Instructions	D1000, Iss. 7	- - -	2
Stromlaufplan / Schematic	C37-0835-030, Issue D	02.05.2013	1
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	X70-3368-030, Issue C	27.02.2013	1
Stückliste / Parts List	PCB180, Iss. B	- - -	1
Zusammenbauzeichnung / General Assembly	10/2794, Iss. 1	20.05.2010	1
Socket / Base			
Technische Zeichnung / Technical Drawing	10/2810, Iss. 1	17.08.2010	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Akustischer Signalgeber

Ausführung: Typ WSO-xx-Nyy (Akustischer Signalgeber - Wandmontage)
Typ BSO-xx-Nyy (Signalgebersockel)
Typ BSS-xx-Nyy (Signalgebersockel mit optischer Anzeigeeinrichtung)

Die Signalgebersockel Typen BSO-xx-Nyy und BSS-xx-Nyy können in Verbindung mit Meldern der Serie 200 advanced betrieben werden.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC):	24 V
Versorgungsspannungsbereich (DC):	15 V bis 29 V
Ruhestrom (DC):	450 μ A
Maximale Stromaufnahme (DC):	<4,95 mA bei 24 V (für Typ WSO-xx-Nyy) <4,46 mA bei 24 V (für Typ BSO-xx-Nyy) <8,40 mA bei 24 V (für Typ BSS-xx-Nyy)

Umweltklasse in Verbindung mit den Sockeln Typ B501AP-cc und Typ Bcc:
Typ A – Anwendung in Gebäuden

Umweltklasse in Verbindung mit dem Sockel Typ Wcc (gilt nur für Typ WSO-xx-Nyy):
Typ B – Anwendung im Freien

Kurzschlussisolator: nein

Der Typ BSS-xx-Nyy beinhaltet zusätzlich eine optische Anzeigeeinrichtung, die jedoch nicht Bestandteil des Prüf- und Zertifizierungsverfahrens war. Dieses Gerät darf nicht als optische Alarmierungseinrichtung verwendet werden.

An den akustischen Signalgebern können 32 verschiedene Tonarten eingestellt werden, die alle für den Einsatz in Brandmeldeanlagen bei maximaler Lautstärke anerkannt sind (siehe Tontabelle Anlage 3, Seite 3).

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Sounder

Model: Type WSO-xx-Nyy (Sounder - wall mounting)
Type BSO-xx-Nyy (Sounder base)
Type BSS-xx-Nyy (Sounder base **with** optical indication device)

The sounder bases type BSO-xx-Nyy and BSS-xx-Nyy may **be** operated in combination with detectors of the 200 advanced series.

Technical data (manufacturer's specifications):

Supply voltage (DC):	24 V
Supply voltage range (DC):	15 V to 29 V
Quiescent current (DC):	450 μ A
Max. current consumption (DC):	<4.95 mA at 24 V (for type WSO-xx-Nyy) <4.46 mA at 24 V (for type BSO-xx-Nyy) <8.40 mA at 24 V (for type BSS-xx-Nyy)

Environmental class in combination with bases type B501AP-cc and type Bcc:
Type A – indoor application

Environmental class in combination with base type Wcc (only applies to type WSO-xx-Nyy):
Type B – outdoor application

Short circuit isolator: no

Type BSS-xx-Nyy additionally comprises an optical indication device that has not been part of the test and certification procedure. The device must **not** be used as visual alarm device.

32 different tones can be adjusted at the sounders, all of them being approved for the use in fire detection and fire alarm systems at their maximum volume setting (see tone table Enclosure 3, page 3).

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212157 vom/ dated 25.04.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
 Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

No	Pattern	Nominal Frequency	Switching Frequency
1	Alternating	554Hz / 440Hz	2Hz (100ms / 400ms)
2	Alternating	800Hz to 970Hz	1Hz
3	Alternating	800Hz to 970Hz	2Hz
4	Alternating	2400Hz / 2900Hz	3Hz
5	Alternating	2500Hz / 3100Hz	2Hz
6	Alternating	988Hz / 645Hz	2Hz
7	Continuous	660Hz	
8	Continuous	970Hz	
9	Continuous	1200Hz	
10	Continuous	2850Hz	
11	Sweep	150Hz to 1000Hz	Rise 10s, stable 40s, fall 10s, stable, 20s, then repeating
12	Intermittent	420Hz	0.625s on, 0.625s off
13	Sweep	500Hz to 1200Hz	0.25s off / 3,75s on
14	Intermittent	660Hz	3,33Hz , 150ms on / 150ms off
15	Intermittent	970Hz	0,8Hz , 0,25s on / 1s off
16	Intermittent	970Hz	0,5Hz , 1s on / 1s off
17	Intermittent	2850Hz	1Hz
18	Intermittent	970Hz	1Hz , 500ms on / 500ms off
19	Intermittent	950Hz	0,22Hz , (0,5s on / 0,5s off)*3 , 1,5s off
20	Continuous	800 Hz	
21	Sweep	400Hz to 1200Hz	(0,5s on / 0,5s off)*3 , 1,5s off
22	Sweep	1200Hz to 500Hz	0,99Hz , 1s on / 0,01s off
23	Sweep	2400Hz to 2850Hz	7Hz
24	Sweep	500Hz to 1000Hz	0,5s off / 3,5s on
25	Sweep	800Hz to 970Hz	50Hz
26	Sweep	800Hz to 970Hz	7Hz
27	Sweep	800Hz to 970Hz	1Hz
28	Sweep	2400Hz to 2850Hz	50Hz
29	Sweep	500Hz to 1000Hz	7Hz
30	Sweep	500Hz to 1200Hz to 500Hz	0,166Hz, 1s rise, 4s stable, 1s fall
31	Sweep	800Hz to 1000Hz	2Hz
32	Sweep	2400Hz to 2850Hz	1Hz