

DOP003NO M700KAC-XX			
Declaration of Performance	English		2
Dichiarazione di prestazione	Italiano		4
Declaración de rendimiento	Español		6
Leistungserklärung	Deutsch		8
Déclaration des performances	Français		10
Declaração de desempenho	Português		12
Prestandadeklaration	Svenska		14
Suoritustasoilmoitus	Suomi		16
Teljesítménynyilatkozat	Magyar		18
Deklaracja właściwości użytkowych	Polski		20
Izjava o svojstvima	Hrvatski		22
Declarație de performanță	Română		24
Prohlášení o vlastnostech	Česky		26
Декларация за експлоатационни показатели	български език		28
Eksploatacinių savybių deklaracija	Lietuvių		30
Toimivusdeklaratsioon	Eesti keel		32
Δήλωση Απόδοσης	Ελληνικά		34
Izjava o lastnostih	Slovenščina		36
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	Latviešu		38
Vyhlasenie o parametroch	Slovensky		40

EC DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

- 1. Unique Product Identification Code(s): M700KAC-XX
- 2. Type Number(s):
 - M700KAC-xx

Where :

 - Sx Surface Mounted
 - Fx Flush mounted
 - xG Glass Element
 - xF Flexible Element

Approved Accessories:

 - SR Surface Mounting Box
 - SR1T Surface Mounting Box c/w 1 Terminal
 - SR2T Surface Mounting Box c/w 2 Terminals
 - SR3T Surface Mounting Box c/w 3 Terminals
 - SR4T Surface Mounting Box c/w 4 Terminals
 - MR Surface Mounting Ring Metal Box
 - ETT European Terminal Tray ETT1, 2 & 3
 - L Earth Continuity Link
 - BZR/1 Bezel type 1
 - BZR/2 Bezel type 2
 - BZR/3 Bezel type 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Hinged cover

Description: Fire Alarm Devices: Manual Call Point

- 3. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
- 4. Manufacturer:

KAC Alarm Company
 KAC House
 Thornhill Road
 North Moons Moat
 Redditch
 B98 9ND
 UK
- 5. Trading Company:

Notifier by Honeywell
 Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
 Caburn House
 2B Brookes Road
 Lewes
 BN7 2BY
 UK
- 6. System of assessment: System 1
- 7. Notified Body: BRE Global Ltd

Notified Body Number: 2831

EC Certificate Number(s) 2831-CPR-F1747
- 8. European Technical Assessment Reference: Not Applicable
- 9. Declared Performance:

EN 54-11: Fire Detection and Fire Alarms Systems – Manual Call points		
Clause	Essential Characteristic	Performance
4.1	Compliance	Pass
4.2	Marking and data	Pass
4.3	Frangible element	Pass
4.4	Indicators for alarm condition	Pass

4.5	Reset facility	Pass
4.6	Test facility	Pass
4.7	Construction and design	Pass – Type A
4.8	Additional requirements for software controlled manual call points	Pass
5.1	General	Pass
5.2	Operational performance	Pass
5.3	Function	Pass
5.4	Test facility	Pass
5.5	Reliability	Pass
5.6	Variation of supply	Pass
5.7	Dry heat (operational)	Pass
5.8	Dry heat (endurance)	Pass
5.9	Cold (operational)	Pass
5.10	Damp heat cyclic (operational)	Pass
5.11	Damp heat cyclic (endurance)	Pass
5.12	Damp heat steady state (endurance)	Pass
5.13	Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance)	Pass
5.14	Shock (operational)	Pass
5.15	Impact (operational)	Pass
5.16	Vibration, sinusoidal (operational)	Pass
5.17	Vibration, sinusoidal (endurance)	Pass
5.18	Electromagnetic compatibility (EMC) (operational)	Pass
5.19	Enclosure protection	Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed For and on behalf of: Notifier by Honeywell



Name: Russull Mcnamara
Function: Site Leader
Date and Place of issue: Redditch 7th December 2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE

Conformemente al regolamento UE sui prodotti da costruzione n. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto: M700KAC-XX
2. N. di tipo:
 - M700KAC-xx
 Dove:
 - Sx Superficie montata
 - Fx Montato a filo
 - xG Elemento di vetro
 - xF Elemento flessibile
 Accessori approvati:
 - SR Scatola di montaggio di superficie
 - SR1T Scatola di montaggio di superficie c / w 1 terminale
 - SR2T Scatola di montaggio superficiale c / w 2 terminali
 - SR3T Scatola di montaggio di superficie c / w 3 terminali
 - SR4T Scatola di montaggio superficiale c / w 4 terminali
 - MR Scatola metallica per montaggio a superficie
 - ETT Vassoio terminale europeo ETT1, 2 e 3
 - L Link di continuità terrestre
 - BZR / 1 Tipo di castone 1
 - BZR / 2 Tipo di castone 2
 - BZR / 3 Tipo di castone 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Copertura a cerniera
 Descrizione: Dispositivi di allarme antincendio: Punto di richiesta manuale
3. Utilizzo previsto: Sistemi di rilevamento incendi e allarme antincendio installati all'interno e in prossimità di edifici
4. Fabbricante: KAC Alarm Company
 KAC House
 Thornhill Road
 North Moons Moat
 Redditch
 B98 9ND
 Regno Unito
5. Società commerciale: Notifier by Honeywell
 Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
 Caburn House
 2B Brookes Road
 Lewes
 BN7 2BY
 Regno Unito
6. Sistema di valutazione: Sistema 1
7. Organismo notificato: BRE Global Ltd
 Organismo notificato numero: 2831
 Certificato CE n. 2831-CPR-F1747
8. Riferimento valutazione tecnica europea: Non applicabile
9. Prestazioni dichiarate:

EN 54-11: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Punti di allarme manuali		
Clausola	Caratteristiche essenziali	Prestazioni
4.1	Conformità	Superato
4.2	Marchatura e data	Superato

4.3	Elemento frangibile	Superato
4.4	Indicatori per condizione di allarme	Superato
4.5	Funzione ripristino	Superato
4.6	Funzione test	Superato
4.7	Struttura e progettazione	Superato – Tipo A
4.8	Requisiti supplementari per punti di richiesta intervento manuali controllati da software	Superato
5.1	Dati generali	Superato
5.2	Prestazioni operative	Superato
5.3	Funzione	Superato
5.4	Funzione test	Superato
5.5	Affidabilità	Superato
5.6	Variazione di alimentazione	Superato
5.7	Calore secco (operativo)	Superato
5.8	Calore secco (resistenza)	Superato
5.9	Freddo (operativo)	Superato
5.10	Calore umido ciclico (operativo)	Superato
5.11	Calore umido ciclico (resistenza)	Superato
5.12	Calore umido stato stazionario (resistenza)	Superato
5.13	Corrosione al biossido di zolfo (SO ₂) (resistenza)	Superato
5.14	Urto (operativo)	Superato
5.15	Impatto (operativo)	Superato
5.16	Vibrazione, sinusoidale (operativa)	Superato
5.17	Vibrazione, sinusoidale (resistenza)	Superato
5.18	Compatibilità elettromagnetica (Electromagnetic compatibility, EMC) (operativa)	Superato
5.19	Protezione alloggiamento	Superato

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate nel punto 9. La presente dichiarazione di prestazioni viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore di cui al punto 4.

Firmato per e a nome di : Notifier by Honeywell



Nome: Russull Mcnamara

Funzione: Site Leader

Data e luogo di emissione: Redditch 7th December 2017

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA CE

Conforme al reglamento de la UE sobre productos de construcción n.º 305/2011

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Código único d'identificación de producto: | M700KAC-XX |
| 2. | Número de tipo: | <ul style="list-style-type: none"> • M700KAC-xx <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sx Montadas en superficie • Fx Empotrado • xG Elemento de vidrio • xF Elemento flexible <p>Accesorios aprobados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SR Caja de montaje en superficie • SR1T Caja de montaje en superficie c / w 1 Terminal • SR2T Caja de montaje en superficie c / w 2 Terminales • SR3T Caja de montaje en superficie c / w 3 Terminales • SR4T Caja de montaje en superficie c / w 4 Terminales • MR Caja de Metal para Anillo de Montaje Superficial • ETT Bandeja de terminal europea ETT1, 2 y 3 • L Enlace de Continuidad de la Tierra • BZR / 1 Bisel tipo 1 • BZR / 2 Bisel tipo 2 • BZR / 3 Bisel tipo 3 • M 141W Pieza d'espaciador • PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE • C Cubierta con bisagras <p>Descripción: Dispositivos de alarma de incendios: Pulsador manual</p> |
| 3. | Uso previsto: | Sistemas de detección y alarma de incendios instalados dentro y cerca de edificios |
| 4. | Fabricante: | KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Reino Unido |
| 5. | Sociedad mercantil: | Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Reino Unido |
| 6. | Sistema de evaluación: | Sistema 1 |
| 7. | Organismo de certificación: | BRE Global Ltd |
| | Número de organismo de certificación: | 2831 |
| | Número de certificación CE | 2831-CPR-F1747 |
| 8. | Referencia de la Evaluación Técnica Europea: | No aplicable |
| 9. | Rendimiento declarado: | |

EN 54-11: Sistemas de detección y alarma d'incendios: pulsadores manuales		
Cláusula	Característica esencial	Rendimiento
4.1	Conformidad	Satisfactorio
4.2	Marcado y datos	Satisfactorio



4.3	Elemento frangible	Satisfactorio
4.4	Indicadores de estado de alarma	Satisfactorio
4.5	Función de rearme	Satisfactorio
4.6	Función de prueba	Satisfactorio
4.7	Construcción y diseño	Satisfactorio (tipo A)
4.8	Requisitos adicionales para pulsadores manuales controlados por software	Satisfactorio
5.1	General	Satisfactorio
5.2	Rendimiento de funcionamiento	Satisfactorio
5.3	Función	Satisfactorio
5.4	Función de prueba	Satisfactorio
5.5	Fiabilidad	Satisfactorio
5.6	Variación de alimentación	Satisfactorio
5.7	Calor seco (funcionamiento)	Satisfactorio
5.8	Calor seco (resistencia)	Satisfactorio
5.9	Frío (funcionamiento)	Satisfactorio
5.10	Calor húmedo, cíclico (funcionamiento)	Satisfactorio
5.11	Calor húmedo, cíclico (resistencia)	Satisfactorio
5.12	Calor húmedo, constante (resistencia)	Satisfactorio
5.13	Corrosión por dióxido de azufre (SO ₂ , resistencia)	Satisfactorio
5.14	Choque (funcionamiento)	Satisfactorio
5.15	Impacto (funcionamiento)	Satisfactorio
5.16	Vibración, sinusoidal (funcionamiento)	Satisfactorio
5.17	Vibración, sinusoidal (resistencia)	Satisfactorio
5.18	Compatibilidad electromagnética (EMC, funcionamiento)	Satisfactorio
5.19	Protección de la caja	Satisfactorio

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 cumple con el rendimiento declarado en el punto 9. Esta declaración de rendimiento se publica bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado para y en nombre de dicha compañía: Notifier by Honeywell



Nombre: Russull Mcnamara
Cargo: Site Leader
Fecha y lugar de la expedición: Redditch 7th December 2017

EU-LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Eindeutige Produktidentifizierungscode(s): | M700KAC-XX |
| 2. | Typnummer(n): | <ul style="list-style-type: none"> • M700KAC-xx <p>Dabei gilt Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sx Oberflächenmontage • Fx Unterputz • xG Glaselement • xF Flexibles Element <p>Zugelassenes Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SR Aufputzgehäuse • SR1T Aufputzgehäuse c / w 1 Terminal • SR2T Aufputzgehäuse c / w 2 Anschlüsse • SR3T Aufputzgehäuse c / w 3 Anschlüsse • SR4T Aufputzgehäuse c / w 4 Anschlüsse • MR Oberflächenmontage Ring Metall Box • ETT Europäische Terminal Tray ETT1, 2 & 3 • L Kontinuitätsverbindung der Erde • BZR / 1 Lünette Typ 1 • BZR / 2 Lünette Typ 2 • BZR / 3 Lünette Typ 3 • M 141W Distanzstück • PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE • C Klappdeckel |
| | Beschreibung: | Feueralarmgeräte: Manueller Feuermelder |
| 3. | Verwendungszweck: | Feuermeldungs- und Feueralarmsysteme in und um Gebäude installiert |
| 4. | Hersteller: | KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK |
| 5. | Handelsunternehmen: | Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK |
| 6. | Bewertungssystem: | System 1 |
| 7. | Benannte Stelle: | BRE Global Ltd |
| | Nummer der benannten Stelle: | 2831 |
| | EC-Zertifikationsnummer(n): | 2831-CPR-F1747 |
| 8. | Europäische Technische Bewertungsreferenz: | Nicht zutreffend |
| 9. | Erklärte Leistung: | |

EN 54-11: Feuermeldungs- und Feueralarmsysteme – manuelle Feuermelder		
Klausel	Wesentliche Eigenschaften	Leistungsdaten
4.1	Konformität	Erfolgreich
4.2	Markierung und Daten	Erfolgreich
4.3	Zerbrechliches Element	Erfolgreich
4.4	Anzeigen für Alarmbedingung	Erfolgreich

4.5	Reset-Vorrichtung	Erfolgreich
4.6	Test-Vorrichtung	Erfolgreich
4.7	Konstruktion und Design	Erfolgreich – Typ A
4.8	Zusätzliche Anforderungen für mit Software gesteuerte manuelle Feuermelder	Erfolgreich
5.1	General (Allgemein)	Erfolgreich
5.2	Leistung	Erfolgreich
5.3	Funktion	Erfolgreich
5.4	Test-Vorrichtung	Erfolgreich
5.5	Ausfallsicherheit	Erfolgreich
5.6	Versorgungsabweichung	Erfolgreich
5.7	Trockene Hitze (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.8	Trockene Hitze (Ausdauer)	Erfolgreich
5.9	Kalt (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.10	Feuchte Hitze, zyklisch (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.11	Feuchte Hitze, zyklisch (Ausdauer)	Erfolgreich
5.12	Feuchte Hitze, stationärer Zustand (Ausdauer)	Erfolgreich
5.13	Schwefeldioxid (SO ₂) Korrosion (Ausdauer)	Erfolgreich
5.14	Schlag (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.15	Stoß (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.16	Vibration, sinusförmig (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.17	Vibration, sinusförmig (Ausdauer)	Erfolgreich
5.18	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) (bei Betrieb)	Erfolgreich
5.19	Gehäuseschutz	Erfolgreich

10. Die gemessene Leistung des Produkts in den Punkten 1 und 2 ist im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers wie in Punkt 4 angegeben ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Auftrag von: Notifier by Honeywell



Name: Russell Mcnamara
 Funktion: Site Leader
 Datum und Ort der Ausstellung: Redditch 7th December 2017

DÉCLARATION DES PERFORMANCES CE

Conforme à la norme relative aux produits de constructions UE n° 305/2011

1. Code(s) unique(s) d'identification produit : M700KAC-XX
2. Numéro(s) du type :
 - M700KAC-xx
 Où :
 - Sx Surface montée
 - Fx Encastré
 - xG Élément en verre
 - xF Élément flexible
 Accessoires approuvés:
 - SR Boîte de montage en surface
 - SR1T Boîte de montage en surface c / w 1 Terminal
 - SR2T Boîtier de montage en surface avec 2 bornes
 - SR3T Boîtier de montage en surface avec 3 bornes
 - SR4T Boîtier de montage en surface avec 4 bornes
 - MR Boîtier métallique de montage en surface
 - ETT Plateau terminal européen ETT1, 2 et 3
 - L Lien de continuité de la terre
 - BZR / 1 Lunette type 1
 - BZR / 2 Lunette type 2
 - BZR / 3 Lunette type 3
 - M 141W Pièce d'espacement
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Couvercle à charnière
 Description : Appareils d'alarme incendie : Déclencheur manuel
3. Application : Systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie installés dans et autour des bâtiments
4. Fabricant : KAC Alarm Company
 KAC House
 Thornhill Road
 North Moons Moat
 Redditch
 B98 9ND
 Royaume-Uni
5. Société commerciale : Notifier by Honeywell
 Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
 Caburn House
 2B Brookes Road
 Lewes
 BN7 2BY
 Royaume-Uni
6. Système d'évaluation : Système 1
7. Commission : BRE Global Ltd
 Numéro de la commission : 2831
 Numéro(s) de certificat CE : 2831-CPR-F1747
8. Référence de l'évaluation technique européenne : Non applicable
9. Performances déclarées :

EN 54-11: Systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie – Points d'appel manuel		
Clause	Caractéristiques essentielles	Performances
4.1	Conformité	Réussite
4.2	Marquage et données	Réussite
4.3	Élément cassant	Réussite
4.4	Voyants d'état d'alarme	Réussite

4.5	Réinitialiser l'installation	Réussite
4.6	Tester l'installation	Réussite
4.7	Construction et conception	Réussite – Type A
4.8	Exigences supplémentaires pour les points d'appel manuel contrôlés par logiciel	Réussite
5.1	Général	Réussite
5.2	Performances opérationnelles	Réussite
5.3	Fonction	Réussite
5.4	Tester l'installation	Réussite
5.5	Fiabilité	Réussite
5.6	Variation d'alimentation	Réussite
5.7	Chaleur sèche (en fonctionnement)	Réussite
5.8	Chaleur sèche (endurance)	Réussite
5.9	Froid (opérationnelle)	Réussite
5.10	Chaleur humide cyclique (opérationnelle)	Réussite
5.11	Chaleur humide cyclique (endurance)	Réussite
5.12	Chaleur humide état stable (endurance)	Réussite
5.13	Dioxyde de soufre (SO ₂) corrosion (endurance)	Réussite
5.14	Choc (en fonctionnement)	Réussite
5.15	Impact (en fonctionnement)	Réussite
5.16	Vibration sinusoïdale (en fonctionnement)	Réussite
5.17	Vibration sinusoïdale (endurance)	Réussite
5.18	Compatibilité électromagnétique (CEM) (opérationnelle)	Réussite
5.19	Protection du boîtier	Réussite

10. La performance du produit identifiée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9. Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom de : Notifier by Honeywell



Nom : Russull Mcnamara

Fonction : Site Leader

Date et lieu d'émission : Redditch 7th December 2017



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO CE

De acordo com o Regulamento dos Produtos de Construção da UE n.º 305/2011

1. Código(s) único(s) de identificação de produto: M700KAC-XX
2. Número(s) do tipo:
 - M700KAC-xx
 Onde:
 - Sx Montagem em superfície
 - Fx Montado encavado
 - xG Elemento de vidro
 - xF Elemento flexível
 Acessórios Aprovados:
 - SR Caixa de montagem de superfície
 - SR1T Caixa de montagem de superfície c / w 1 Terminal
 - SR2T Caixa de montagem de superfície c / w 2 Terminais
 - SR3T Caixa de montagem de superfície c / w 3 Terminais
 - SR4T Caixa de montagem de superfície c / w 4 terminais
 - MR Caixa de metal de anel de montagem de superfície
 - ETT European Terminal Tray ETT1, 2 e 3
 - L Link de Continuidade da Terra
 - BZR / 1 Bezel tipo 1
 - BZR / 2 Bezel tipo 2
 - BZR / 3 Bezel tipo 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Cobertura articulada
3. Descrição: Dispositivos d'alarme d'incêndio: Ponto de chamada manual
3. Utilização pretendida: Sistemas d'alarme d'incêndio e deteção d'incêndio dentro e em redor d'edifícios
4. Fabricante: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Reino Unido
5. Empresa de comercialização: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Reino Unido
6. Sistema de avaliação: Sistema 1
7. Organismo notificado: BRE Global Ltd
Número do organismo notificado: 2831
Número(s) de certificado CE: 2831-CPR-F1747
8. Referência de Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável
9. Desempenho declarado:

EN 54-11: Sistemas de deteção e alarme d'incêndio – Botões d'alarme manuais		
Cláusula	Caraterística essencial	Desempenho
4.1	Conformidade	Aprovado
4.2	Dados e marcação	Aprovado
4.3	Elemento frágil	Aprovado



4.4	Indicadores para condição d'alarme	Aprovado
4.5	Capacidade de reinicialização	Aprovado
4.6	Capacidade de teste	Aprovado
4.7	Construção e conceção	Aprovado - tipo A
4.8	Requisitos adicionais para pontos de chamada manuais controlados por software	Aprovado
5.1	Geral	Aprovado
5.2	Desempenho operacional	Aprovado
5.3	Função	Aprovado
5.4	Capacidade de teste	Aprovado
5.5	Fiabilidade	Aprovado
5.6	Variação da alimentação	Aprovado
5.7	Calor seco (operacional)	Aprovado
5.8	Calor seco (resistência)	Aprovado
5.9	Frio (operacional)	Aprovado
5.10	Calor húmido cíclico (operacional)	Aprovado
5.11	Calor húmido cíclico (resistência)	Aprovado
5.12	Estado estacionário de calor húmido (resistência)	Aprovado
5.13	Corrosão por dióxido de enxofre (SO ₂) (resistência)	Aprovado
5.14	Choque (operacional)	Aprovado
5.15	Impacto (operacional)	Aprovado
5.16	Vibração sinusoidal (operacional)	Aprovado
5.17	Vibração sinusoidal (resistência)	Aprovado
5.18	Compatibilidade eletromagnética (CEM) (operacional)	Aprovado
5.19	Proteção do invólucro	Aprovado

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto 4

Assinado por e em nome da: Notifier by Honeywell



Nome: Russull Mcnamara

Função: Site Leader

Data e local de emissão: Redditch 7th December 2017

EU-PRESTANDEKLARATION

Enligt EU-förordningen om byggprodukter nr 305/2011

1. Unik produktidentifieringskod: M700KAC-XX
2. Typnummer: • M700KAC-xx
Var :
• Sx = Ytmonterad
• Fx = Spolmonterad
• xG = glaselement
• xF = flexibelt element
• C indikerar gångjärnsförsett lock
- Godkända tillbehör:
- SR Låda för ytmontering
 - SR1T Låda för ytmontering c/w 1 terminal
 - SR2T Låda för ytmontering c/w 2 terminaler
 - SR3T Låda för ytmontering c/w 3 terminaler
 - SR4T Låda för ytmontering c/w 4 terminaler
 - MR Surface Mounting Ring Metal Box
 - ETT Europeisk terminallåda ETT1, 2 och 3
 - L Earth Continuity Link
 - BZR / 1 Bezel typ 1
 - BZR / 2 Bezel typ 2
 - BZR / 3 Bezel typ 3
 - M 141W Avståndskloss
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C gångjärnsförsett lock
- Beskrivning: Brandlarmsenheter: Manuell anropspunkt
3. Avsedd användning: System för branddetektering och brandlarm installerade i och omkring byggnader
4. Tillverkare: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Storbritannien
5. Försäljningsföretag: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Storbritannien
6. System för bedömning: System 1
7. Anmält organ: BRE Global Ltd
Anmält organ nummer: 2831
EG-certifikatnummer: 2831-CPR-F1747
8. Referens för Europeisk teknisk bedömning: Ej tillämpligt
9. Deklarerad prestanda:

EN 54-11: System för branddetektering och brandlarm – Manuella anropspunkter		
Klausul	Väsentlig egenskap	Prestanda
4,1	Överensstämmelse	Godkänd
4,2	Märkning och data	Godkänd
4,3	Brytbart element	Godkänd

4,4	Indikatorer för larmtillstånd	Godkänd
4,5	Återställningsfunktion	Godkänd
4,6	Testfunktion	Godkänd
4,7	Konstruktion och design	Godkänd – Typ A
4,8	Ytterligare krav för programvarukontrollerade manuella anropspunkter	Godkänd
5,1	Allmänt	Godkänd
5,2	Driftsprestanda	Godkänd
5,3	Funktion	Godkänd
5,4	Testfunktion	Godkänd
5,5	Tillförlitlighet	Godkänd
5,6	Utbudsvariation	Godkänd
5,7	Torr värme (funktionsduglig)	Godkänd
5,8	Torr värme (livslängd)	Godkänd
5,9	Kyla (funktionsduglig)	Godkänd
5,10	Fuktig hetta, cyklisk (funktionsduglig)	Godkänd
5,11	Fuktig hetta, cyklisk (tålighet)	Godkänd
5,12	Fuktig hetta, kontinuerlig (livslängd)	Godkänd
5,13	Svaveldioxid (SO ₂) korrosion (livslängd)	Godkänd
5,14	Stötar (funktionsduglig)	Godkänd
5,15	Tryckkrafter (funktionsduglig)	Godkänd
5,16	Vibrationer, sinusformade (funktionsduglig)	Godkänd
5,17	Vibrationer, sinusformade (livslängd)	Godkänd
5,18	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (funktionsduglig)	Godkänd
5,19	Inneslutningsskydd	Godkänd

10. Produktens prestanda, som anges i punkterna 1 och 2, överensstämmer med deklarerad prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration avges under eget ansvar av tillverkaren, som anges i punkt 4

Signerat för och på uppdrag av: Notifier by Honeywell



Namn: Russell Mcnamara
 Position: Site Leader
 Datum och plats för utfärdandet: Redditch 7th December 2017

EY:N SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan unionin rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisesti

1. Yksilöllinen tuotetunnus/-tunnukset: M700KAC-XX
2. Tyyppinumero(t):
- M700KAC-xx
- jossa:
- Sx Pinta-asennus
 - Fx Huhuetele asennettu
 - xG Lasielementti
 - xF Joustava elementti
- Hyväksytyt lisävarusteet:
- SR Pinta-asennuslaatikko
 - SR1T Pinta-asennuskotelo c / w 1 Terminaali
 - SR2T Pinta-asennuslaatikko c / w 2 terminaali
 - SR3T Pinta-asennuslaatikko c / w 3 terminaalia
 - SR4T Pinta-asennuslaatikko c / w 4 terminaalia
 - MR Pinta-asennusrenkas metallikotelo
 - ETT Euroopan terminaalilokero ETT1, 2 ja 3
 - L Earth Continuity Link
 - BZR / 1 Suljin tyyppi 1
 - BZR / 2 Suljin tyyppi 2
 - BZR / 3 Suljin tyyppi 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Saranoitu kansi
- Kuvaus: Palohälytyslaitteet: Hälytyspainike
3. Käyttötarkoitus: Palon havaitseminen ja palohälytysjärjestelmien asennus rakennuksiin ja niiden ympäristöihin
4. Valmistaja: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Kauppayhtiö: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. Arviointijärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Ilmoitettu laitos: BRE Global Ltd
- Ilmoitetun laitoksen numero: 2831
- EY-sertifikaattinumero(t): 2831-CPR-F1747
8. Eurooppalaisen teknisen arvioinnin viite: Ei käytettävissä
9. Ilmoitettu suoritustaso:

EN 54-11: Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät – Hälytyspainikkeet		
Pykälä	Oleellinen ominaisuus	Suoritustaso
4,1	Vastaavuus	Hyväksytty
4,2	Merkinnät ja tiedot	Hyväksytty
4,3	Murtuva elementti	Hyväksytty

4,4	Hälytystilan ilmaisimet	Hyväksytty
4,5	Nollausmahdollisuus	Hyväksytty
4,6	Testausmahdollisuus	Hyväksytty
4,7	Rakenne ja muotoilu	Hyväksytty – tyyppi A
4,8	Lisävaatimukset ohjelmisto-ohjatuille hälytyspainikkeille	Hyväksytty
5,1	Yleistä	Hyväksytty
5,2	Toiminnallinen suorituskyky	Hyväksytty
5,3	Toiminto	Hyväksytty
5,4	Testausmahdollisuus	Hyväksytty
5,5	Toimintavarmuus	Hyväksytty
5,6	Tarjonnan vaihtelu	Hyväksytty
5,7	Kuiva kuumuus (käytössä)	Hyväksytty
5,8	Kuivalämmitys (kestävyys)	Hyväksytty
5,9	Jäähdytys (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,10	Kosteaa kuumuus, syklinen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,11	Kosteaa kuumuus, syklinen (kestävyys)	Hyväksytty
5,12	Kosteaa lämmitys, vakaa tila (kestävyys)	Hyväksytty
5,13	Rikkidioksidikorroosio (SO ₂) (kestävyys)	Hyväksytty
5,14	Isku (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,15	Törmäys (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,16	Värinä, sinimuotoinen (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,17	Värinä, sinimuotoinen (kestävyys)	Hyväksytty
5,18	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) (toiminnallinen)	Hyväksytty
5,19	Kotelon suojaus	Hyväksytty

10. Kohdissa 1 ja 2 todettu tuotteen suoritusaste vastaa ilmoitettua suoritusastoa kohdassa 9. Suoritusasteilmoitus on annettu kohdassa 4 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut:n puolesta: Notifier by Honeywell



Nimi: Russull Mcnamara
 Toiminto: Site Leader
 Myönnetty (aika ja paikka): Redditch 7th December 2017

EK TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EU építőipari termékekkel kapcsolatos rendelete szerint, amelynek száma: 305/2011

1. Egyedi termékazonosító kód(ok): M700KAC-XX
2. Típuszám(ok):
- M700KAC-xx
- Ahol :
- [Sx = Felületre szerelt
 - Fx = süllyesztett
 - xG = üvegelem
 - xF = rugalmas elem
- Jóváhagyott tartozékok:
- SR felszíni szerelődoboz
 - SR1T felszíni szerelődoboz c / w 1 csatlakozó
 - SR2T felszíni szerelődoboz c / w 2 kapsok
 - SR3T felszíni szerelődoboz c / w 3 kapsok
 - SR4T felszíni szerelődoboz c / w 4 kapsok
 - MR felületi szerelőgyűrű fém doboz
 - ETT európai kaputálca ETT1, 2 & 3
 - L Földfenntartási kapcsolat
 - BZR / 1 Bezel típusa 1
 - BZR / 2 Bezel típusú 2
 - BZR / 3 Bezel típusa 3
 - M 141W távtartó elem
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C csuklópántos fedél
- Leírás: Tűzjelző eszközök: Kézi hívópont
3. Rendeltetés: Épületen belül és épületek környékén kiépített tűzjelző és tűriasztó rendszerek
4. Gyártó: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Egyesült Királyság
5. Forgalmazó: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Egyesült Királyság
6. Értékelési rendszer: 1-es rendszer
7. Bejelentett szervezet: BRE Global Ltd
- Bejelentett szervezet száma: 2831
- EK-tanúsítvány száma(i) 2831-CPR-F1747
8. Európai műszaki értékelési referencia: Nem alkalmazható
9. Specifikáció szerinti teljesítmény:

EN 54-11: Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Kézi hívópontok		
Cikkely	Alapvető jellemzők	Teljesítmény
4.1	Megfelelőség	Teljesül
4.2	Jelölés és adatok	Teljesül
4.3	Törékeny elem	Teljesül
4.4	Riasztási feltétel jelzései	Teljesül

4.5	Törölő eszköz	Teljesül
4.6	Tesztfunkció	Teljesül
4.7	Szerkezet és kivétel	Teljesül – „A” típus
4.8	Szoftveres vezérlésű kézi hívópontokkal szembeni további követelmények	Teljesül
5.1	Általános	Teljesül
5.2	Működési teljesítmény	Teljesül
5.3	Funkció	Teljesül
5.4	Tesztfunkció	Teljesül
5.5	Megbízhatóság	Teljesül
5.6	Tápellátás változatok	Teljesül
5.7	Száraz meleg (üzemi)	Teljesül
5.8	Száraz meleg (tartós ellenállóság)	Teljesül
5.9	Hideg (üzemi)	Teljesül
5.10	Nedves meleg, ciklikus (üzemi)	Teljesül
5.11	Nedves meleg, ciklikus (tartós ellenállóság)	Teljesül
5.12	Nedves meleg, állandó állapot (tartós ellenállóság)	Teljesül
5.13	Kén-dioxid (SO ₂) korrózió (tartós ellenállóság)	Teljesül
5.14	Lökés (üzemi)	Teljesül
5.15	Ütés (üzemi)	Teljesül
5.16	Rezgés, szinuszos (üzemi)	Teljesül
5.17	Rezgés, szinuszos (tartós ellenállóság)	Teljesül
5.18	Elektromágneses kompatibilitás (EMC)	Teljesül
5.19	Tokozat védelem szintje	Teljesül

10. Az 1. és 2. pontokban megnevezett termék teljesítménye megegyezik a 9. pontban feltüntetett, specifikáció szerinti teljesítménnyel. Ezt a teljesítmény nyilatkozatot a 4. pontban megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki

A részéről és nevében aláírta: Notifier by Honeywell



Név: Russull Mcnamara
Beosztás: Site Leader
Keltezés: Redditch 7th December 2017

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem UE nr 305/2011 dot. wyrobów budowlanych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: M700KAC-XX
2. Numer referencyjny typu wyrobu:
 - M700KAC-xx
 Gdzie :
 - Sx Montowane na powierzchni
 - Fx Montowane podtynkowo
 - xG Element szklany
 - xF Elastyczny element
 Zatwierdzone akcesoria:
 - SR Pudełko do montażu powierzchniowego
 - SR1T Skrzynka do montażu powierzchniowego c / w 1 Terminal
 - SR2T Pudełko do montażu powierzchniowego c / w 2 Terminale
 - SR3T Pudełko do montażu powierzchniowego c / w 3 Terminale
 - SR4T Pudełko do montażu powierzchniowego c / w 4 Terminale
 - MR Pierścień metalowy do montażu na powierzchni
 - ETT Europejska taca zaciskowa ETT1, 2 i 3
 - L Połączenie ciągłości Ziemi
 - BZR / 1 Ramka typu 1
 - BZR / 2 Ramka typu 2
 - BZR / 3 Ramka typu 3
 - M 141W Element dystansowy
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Zawiasowa pokrywa
 Opis: Urządzenia sygnalizacji pożaru: Ręczny ostrzegacz pożarowy
3. Zamierzone zastosowanie: Instalacje wykrywania pożaru oraz alarmu przeciwpożarowego w budynkach i dookoła nich.
4. Producent:

KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Dystrybutor:

Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. System oceny: System 1
7. Jednostka notyfikowana: BRE Global Ltd

Numer jednostki notyfikowanej: 2831

Numer certyfikatu WE: 2831-CPR-F1747
8. Numer referencyjny europejskiej oceny technicznej: Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 54-11: Systemy sygnalizacji pożarowej - Ręczne ostrzegacze pożarowe		
Rozdział	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
4.1.	Badanie zgodności	spełnia
4.2.	Znakowanie i dokumentacja techniczna	spełnia

4.3.	Szybka	spełnia
4.4.	Wskaźnik stanu alarmowania	spełnia
4.5.	Wyposażenie do resetowania	spełnia
4.6.	Wyposażenie do testowania	spełnia
4.7.	Konstrukcja	spełnia - typ A
4.8.	Wymagania dodatkowe dotyczące ręcznych ostrzegaczy pożarowych sterowanych programowo	spełnia
5.1.	Ogólne	spełnia
5.2.	Badanie działania	spełnia
5.3.	Badanie funkcjonalności	spełnia
5.4.	Badanie wyposażenie do testowania	spełnia
5.5.	Badanie niezawodności	spełnia
5.6.	Zmiany parametrów zasilania	spełnia
5.7.	Odporność na suche gorąco	spełnia
5.8.	Wytrzymałość na suche gorąco	spełnia
5.9.	Odporność na zimno	spełnia
5.10.	Odporność na wilgotne gorąco cykliczne	spełnia
5.11.	Wytrzymałość na wilgotne gorąco cykliczne	spełnia
5.12.	Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe	spełnia
5.13.	Wytrzymałość na korozję spowodowaną dwutlenkiem siarki	spełnia
5.14.	Odporność na udary pojedyncze	spełnia
5.15.	Odporność na uderzenie	spełnia
5.16.	Odporność na wibracje sinusoidalne	spełnia
5.17.	Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne	spełnia
5.18.	Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność)	spełnia
5.19.	Ochrona zapewniana przez obudowę	spełnia

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu: Notifier by Honeywell



Nazwa: Russull Mcnamara

Funkcjonować: Site Leader

Data i miejsce zdarzenia: Redditch 7th December 2017

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Sukladno Uredbi (EU) 305/2011 o građevnim proizvodima

1. Jedinstveni identifikacijski kod (kodovi) proizvoda: M700KAC-XX
2. Oznaka (oznake) tipa:
- M700KAC-xx
- Gdje :
- SX Postavljeno na površinu
 - Fx Ispravno postavljen
 - xG Stakleni element
 - XF Fleksibilni element
- Odobrene dodatne opreme:
- SR Okvir za montažu površine
 - SR1T Okvir za montažu površine c / w 1 Terminal
 - SR2T Okvir za montažu površine c / w 2 Terminali
 - SR3T Okvir za montažu površine c / w 3 Terminali
 - SR4T Okvir za montažu površine c / w 4 Terminali
 - MR Kutni metalni okvir za montažu površine
 - ETT Europski terminalski ladica ETT1, 2 i 3
 - L Zemljina kontinuitet Zemlje
 - BzR / 1 Oznaka 1
 - BzR / 2 Okretnica tipa 2
 - BzR / 3 Vrpca tipa 3
 - M 141W Prostorna dionica
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Zatvoreni poklopac
- Opis: Ručni dojavljivač požara s ugrađenim izolatorom kratkog spoja - za vanjsku uporabu
3. Predviđena namjena korištenja: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara ugrađeni unutar i oko zgrade
4. Proizvođač: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Trgovačko poduzeće: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. Sustav procjene i provjere: Sustav 1
7. Prijavljeno tijelo: BRE Global Ltd
- Broj prijavljenog tijela: 2831
- EU Broj (brojevi) certifikata: 2831-CPR-F1747
8. Referentna Europska tehnička ocjena: Nije primjenjivo
9. Deklarirana svojstva:

EN 54-11: Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - Ručni dojavljivači požara		
Članak	Deklarirana svojstva	Svojstva
4.1.	Usklađenost	Ispunjava zahtjeve
4.2.	Označavanje i podaci	Ispunjava zahtjeve
4.3.	Lomljivi element	Ispunjava zahtjeve

4.4.	Indikatori alarma	Ispunjava zahtjeve
4.5	Opcija resetiranja	Ispunjava zahtjeve
4.6	Objekt za ispitivanje	Ispunjava zahtjeve
4.7	Izrada i projektiranje	Ispunjava zahtjeve - Tip A
4.8	Dodatni zahtjevi za ručne dojavljivače požara kojima se upravlja putem računala	Ispunjava zahtjeve
5.1.	Općenito	Ispunjava zahtjeve
5.2	Radna uspješnost	Ispunjava zahtjeve
5.3	Funkcija	Ispunjava zahtjeve
5.4	Objekt za ispitivanje	Ispunjava zahtjeve
5.5	Pouzdanost	Ispunjava zahtjeve
5.6	Varijacije napona napajanja	Ispunjava zahtjeve
5.7	Suha toplina (radna)	Ispunjava zahtjeve
5.8	Suha toplina (otpornost)	Ispunjava zahtjeve
5.9	Hladnoća (radna)	Ispunjava zahtjeve
5.10	Ciklička vlažna toplina (radna)	Ispunjava zahtjeve
5.11	Ciklička vlažna toplina (otpornost)	Ispunjava zahtjeve
5.12	Stabilno stanje vlažne topline (otpornost)	Ispunjava zahtjeve
5.13	Korozija uslijed djelovanja sumporovog dioksida (SO ₂) (otpornost)	Ispunjava zahtjeve
5.14	Udarci (radno)	Ispunjava zahtjeve
5.15	Utjecaj (radno)	Ispunjava zahtjeve
5.16	Vibracije, sinusoidalne (radno)	Ispunjava zahtjeve
5.17	Vibracije, sinusoidalne (otpornost)	Ispunjava zahtjeve
5.18	Ispitivanja otpornosti i elektromagnetske kompatibilnosti (EMK) (operativno)	Ispunjava zahtjeve
5.19	Zaštita kućišta	Ispunjava zahtjeve

10. Performanse proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s deklariranim performansama navedenim u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4

Potpisano u ime i za račun: Notifier by Honeywell



Ime: Russull Mcnamara
 Funkcija: Site Leader
 Datum i mjesto izdavanja: Redditch 7th December 2017

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CE

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții

1. Cod(uri) unic(e) de identificare a produsului: M700KAC-XX
2. Număr(e) tip:
 - M700KAC-xx
 Unde :
 - S x Suprafață montat
 - Fx Montat încastrat
 - xG Element de sticlă
 - xF Element flexibil
 Accesorii aprobate:
 - SR Suport de montare la suprafață
 - SR1T Suport de montare la suprafață c / w 1 Terminal
 - SR2T Suport de montare a suprafeței c / w 2 Terminale
 - SR3T Cutie de montaj pentru suprafețe c / w 3 Terminale
 - SR4T Suport de montare pe suprafață c / w 4 Terminale
 - MR Suport pentru montare inel metalic
 - ETT Terminalul de terminale european ETT1, 2 și 3
 - L Legătura de continuitate a pământului
 - BZR / 1 Tipul carcusei 1
 - BZR / 2 Tipul de protecție 2
 - BZR / 3 Tipul de protecție 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Cutie acoperită cu balamale
- Descriere: Punct de apel manual cu izolator de scurtcircuit integrat - utilizare în aer liber
3. Domeniu d'utilizare: Sisteme de detectare a incendiilor și alarme de incendiu instalate în interiorul și în jurul clădirilor
4. Producător: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Societate comercială: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. Sistem de evaluare: Sistem 1
7. Organism notificat: BRE Global Ltd
Număr organism notificat: 2831
Număr(e) Certificat CE: 2831-CPR-F1747
8. Referință evaluare tehnică europeană: Nu este cazul
9. Performanța declarată:

EN 54-11: Sisteme de detectare a incendiilor și alarme de incendiu - Puncte de apel manual		
Clauza	Caracteristică esențială	Performanța
4.1.	Conformitate	Conform
4.2.	Marcare și date	Conform

4.3.	Element friabil	Conform
4.4.	Indicatori pentru starea d'alarmă	Conform
4.5.	Facilitate de resetare	Conform
4.6.	Facilitate de testare	Conform
4.7.	Construcția și proiectarea	Conform - Tipul A
4.8.	Cerințe suplimentare pentru punctele d'apel manual controlate de software	Conform
5.1.	Generalități	Conform
5.2.	Performanța operațională	Conform
5.3.	Funcție	Conform
5.4.	Facilitate de testare	Conform
5.5.	Fiabilitate	Conform
5.6.	Variația alimentării	Conform
5.7.	Căldură uscată (operațională)	Conform
5.8.	Căldură uscată (rezistență)	Conform
5.9.	Rece (operațional)	Conform
5.10.	Căldură umedă ciclică (operațională)	Conform
5.11.	Căldură umedă ciclică (rezistență)	Conform
5.12.	Stare d'echilibru căldură umedă (rezistență)	Conform
5.13.	Dioxid de sulf (SO ₂) corозиune (rezistență)	Conform
5.14.	Șoc (operațional)	Conform
5.15.	Impact (operațional)	Conform
5.16.	Vibrații, sinusoidale (operaționale)	Conform
5.17.	Vibrații, sinusoidale (rezistență)	Conform
5.18.	Compatibilitate electromagnetică (EMC) (operațională)	Conform
5.19.	Protecție incintă	Conform

10. Performanțele produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnat pentru și în numele: Notifier by Honeywell



Nume: Russull Mcnamara
 Funcție: Site Leader
 Data și locul eliberării: Redditch 7th December 2017

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH EC

Dle nařízení EU o vlastnostech výrobků č. 305/2011

1. Jediný identifikační kód produktu: M700KAC-XX
2. Číslo typu: M700KAC-xx
Kde:
- Sx Povrch montovaný
 - Fx Zapuštěná
 - xG Skleněný prvek
 - xF Flexibilní prvek
- Schválené příslušenství:
- SR Plošná montážní krabice
 - SR1T Plochá montážní krabice c / w 1 svorka
 - SR2T Plochá montážní skříňka c / w 2 Svorky
 - SR3T Plochá montážní krabice c / w 3 Svorky
 - SR4T Plochá montážní krabice c / w 4 Svorky
 - MR Povrchová montážní kroužek kovová krabice
 - ETT Evropský terminálový zásobník ETT1, 2 a 3
 - L Připojení kontinuity země
 - BZR / 1 Typ rámu 1
 - BZR / 2 Typ rámu 2
 - BZR / 3 Typ rámu 3
 - M 141W Rozdělovač
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Závěsný kryt
- Popis: Tlačítkový požární hlásič se zabudovaným izolátorem proti zkratu - venkovní použití
3. Navrhované použití: Elektrická požární signalizace instalovaná v interiéru i exteriéru budov
4. Výrobce: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
VB
5. Prodejce: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
VB
6. Systém hodnocení: Systém 1
7. Notifikovaná osoba: BRE Global Ltd
Číslo notifikované osoby: 2831
Číslo certifikátu EC: 2831-CPR-F1747
8. Reference evropského technického posouzení: Není
9. Deklarované vlastnosti:

EN 54-11: Elektrická požární signalizace – Tlačítkové hlásiče		
Odstavec	Základní charakteristika	Vlastnosti
4.1.	Vyhovění	Splněno

4.2.	Klasifikace a data	Splněno
4.3.	Křehký prvek	Splněno
4.4.	Indikátory pro výstražnou situaci	Splněno
4.5.	Funkce vynulování	Splněno
4.6.	Funkce testování	Splněno
4.7.	Konstrukce a provedení	Splněno - Typ A
4.8.	Dodatečné požadavky na softwarově ovládané tlačítkové požární hlásiče	Splněno
5.1.	Obecné	Splněno
5.2.	Provozní výkon	Splněno
5.3.	Funkce	Splněno
5.4.	Funkce testování	Splněno
5.5.	Spolehlivost	Splněno
5.6.	Odchylka napájení	Splněno
5.7.	Suché teplo (provozní)	Splněno
5.8.	Suché teplo (zátěž)	Splněno
5.9.	Chlad (provozní)	Splněno
5.10.	Periodické vlhké teplo (provozní)	Splněno
5.11.	Periodické vlhké teplo (zátěž)	Splněno
5.12.	Klidový stav za vlhkého tepla (zátěž)	Splněno
5.13.	Koroze oxidem siřičitým (SO ₂) (zátěž)	Splněno
5.14.	Otřes (provozní)	Splněno
5.15.	Náraz (provozní)	Splněno
5.16.	Vibrace, sinusová (provozní)	Splněno
5.17.	Vibrace, sinusová (zátěž)	Splněno
5.18.	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (provozní)	Splněno
5.19.	Ochrana schránky	Splněno

10. Vlastnosti produktu uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává výhradně na zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno pro a jménem: Notifier by Honeywell



Název: Russull Mcnamara

Funkce: Site Leader

Datum a místo vydání: Redditch 7th December 2017



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителните продукти

1. Уникален идентификационен код(ове) на типа продукт: M700KAC-XX
2. Номер(а) на тип:
 - M700KAC-xx

Където :

 - Sx Повърхностно монтиран
 - Fx Фуш монтиран
 - XG Стъклен елемент
 - XF Гъвкав елемент

Одобрени аксесоари:

 - SR Кутия за монтаж на повърхността
 - SR1T Кутия за повърхностен монтаж с / у 1 Клема
 - SR2T Кутия за повърхностен монтаж в / у 2 терминали
 - SR3T Кутия за повърхностен монтаж в / у 3 Клеми
 - SR4T Кутия за повърхностен монтаж с / без 4 терминали
 - MR Повърхностна монтажна пръстен метална кутия
 - ETT Европейска терминална тава ETT1, 2 и 3
 - L Зоната за непрекъснатост на Земята
 - BZR / 1 Рамка тип 1
 - BZR / 2 Рамка тип 2
 - BZR / 3 Рамка тип 3
 - M 141W Спайкър парче
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Скрито покривало

Описание: Точка за ръчно известяване с вграден изолатор на късо съединение - за употреба на открито
3. Предназначение: Засичащи пожар и пожароизвестителни системи, инсталирани в или около сгради
4. Производител: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Великобритания
5. Търговец: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Великобритания
6. Система за оценяване: Система 1
7. Нотифициран орган: BRE Global Ltd
Номер на нотифициран орган: 2831
Номер(а) на сертификат: 2831-CPR-F1747
8. Референтен номер на европейската техническа оценка: неприложимо
9. Декларирани експлоатационни показатели:

EN 54-11: Засичащи пожар и пожароизвестителни системи - точки за ръчно известяване		
Клауза	Основни характеристики	Експлоатационни показатели
4.1.	Съответствие	Преминал



4.2.	Маркировка и данни	Преминал
4.3.	Чуплив елемент	Преминал
4.4.	Индикатори за аларми	Преминал
4.5.	Нулиране на съоръжение	Преминал
4.6.	Тестване на съоръжение	Преминал
4.7.	Конструкция и дизайн	Преминал - Тип А
4.8.	Допълнителни изисквания за управлявани от софтуер точки за ръчно известяване	Преминал
5.1.	Общи	Преминал
5.2.	Оперативни експлоатационни показатели	Преминал
5.3.	Работа	Преминал
5.4.	Тестване на съоръжение	Преминал
5.5.	Надеждност	Преминал
5.6.	Отклонение в хранването	Преминал
5.7.	Суха топлина (оперативна)	Преминал
5.8.	Суха топлина (устойчивост)	Преминал
5.9.	Студени условия (оперативни)	Преминал
5.10.	Влажна топлина, циклични условия (оперативни)	Преминал
5.11.	Влажна топлина, циклични условия (устойчивост)	Преминал
5.12.	Влажна топлина, стабилни условия (устойчивост)	Преминал
5.13.	Корозия от серен диоксид (SO2) (устойчивост)	Преминал
5.14.	Удар (оперативен)	Преминал
5.15.	Въздействие (оперативно)	Преминал
5.16.	Вибрация, синусоидална, (оперативна)	Преминал
5.17.	Вибрация, синусоидална, (устойчивост)	Преминал
5.18.	Електромагнитна съвместимост (EMC) (оперативна)	Преминал
5.19.	Защита на кутията	Преминал

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели, посочени в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена под отговорността единствено на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на: Notifier by Honeywell



Име: Russull Mcnamara

Функция: Site Leader

Дата и място на издаване: Redditch 7th December 2017

EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto identifikacinis (-iai) kodas (-ai): M700KAC-XX
2. Produkto tipo numeris (-iai):
 - M700KAC-xxKur:
 - Sx Uždėtas virsmas
 - Fx Uždėtas užmavimas
 - xG Stiklo elementas
 - xF Elastinis elementasApstiprināti piederumi:
 - SR Virsmas montavimo kėbula
 - SR1T Virsmas montavimo kėbula c / w 1 Terminale
 - SR2T Virsmas montavimo kėbula c / w 2 Terminale
 - SR3T Virsmas montavimo kėbula c / w 3 Terminale
 - SR4T Virsmas montavimo kėbula c / w 4 Terminale
 - MR Virsmas montavimo gredžius metalo kėbula
 - ETT Europos terminalo trauks ETT1, 2 un 3
 - L Zemes nepašalinimo saite
 - BZR / 1 Rėmja veids 1
 - BZR / 2 2. veida rėmėtis
 - BZR / 3 3. veida rėmėtis
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Engės segumsAprašymas: Ranka valdomas pavojaus signalizavimo įtaisas su integruotu trumpojo jungimo skyrieliu – skirtas naudoti lauke
3. Paskirtis: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, įrengiamos pastatuose ir aplink juos.
4. Gamintojas: „KAC Alarm Company“
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
JK
5. Prekybos bendrovė: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
JK
6. Vertinimo sistema 1 sistema
7. Notifikuotoji įstaiga: „BRE Global Ltd“
Notifikuotosios įstaigos numeris: 2831
EB sertifikato numeris (-iai): 2831-CPR-F1747
8. Europos techninio įvertinimo nuoroda: Nėra
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

EN 54-11: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai.		
Punktas	Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinių savybių atitiktis
4.1.	Atitiktis	Atitinka
4.2.	Žymėjimas ir duomenys	Atitinka

4.3.	Trapus elementas	Atitinka
4.4.	Pavojaus indikatoriai	Atitinka
4.5.	Galimybė nustatyti iš naujo	Atitinka
4.6.	Galimybė testuoti	Atitinka
4.7.	Konstrukcija ir dizainas	Atitinka – A tipas
4.8.	Papildomi reikalavimai programine įranga valdomiems rankiniams pavojaus signalizavimo įtaisams	Atitinka
5.1.	Bendroji dalis	Atitinka
5.2.	Eksplotacija	Atitinka
5.3.	Funkcija	Atitinka
5.4.	Galimybė testuoti	Atitinka
5.5.	Patikimumas	Atitinka
5.6.	Maitinimo įtampos svyravimas	Atitinka
5.7.	Sausas karštis (veikimas)	Atitinka
5.8.	Sausas karštis (patvarumas)	Atitinka
5.9.	Šaltis (veikimas)	Atitinka
5.10.	Drėgnas ciklinis karštis (veikimas)	Atitinka
5.11.	Drėgnas ciklinis karštis (patvarumas)	Atitinka
5.12.	Drėgnas pastovus karštis (patvarumas)	Atitinka
5.13.	Sieros dioksido (SO ₂) korozija (patvarumas)	Atitinka
5.14.	Sukrėtimas (veikimas)	Atitinka
5.15.	Smūgis (veikimas)	Atitinka
5.16.	Sinusinė vibracija (veikimas)	Atitinka
5.17.	Sinusinė vibracija (patvarumas)	Atitinka
5.18.	Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) (veikimas)	Atitinka
5.19.	Gaubto apsauga	Atitinka

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta vardu: Notifier by Honeywell



Vardas: Russull Mcnamara

Funkcija: Site Leader

Išleidimo data ir vieta: Redditch 7th December 2017




EÜ TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Kooskõlas EL ehitustooteid käsitleva määrusega No. 305/2011

1. Toote kordumatu identifitseerimiskood(-id) M700KAC-XX
2. Tüübi number(-d):
- M700KAC-xx
- Kus:
- Sx Pinnale paigaldatud
 - Fx Loputage
 - xG Klaasielement
 - xF Paindlik element
- Heakskiidetud tarvikud:
- SR Pinnatöötuskarp
 - SR1T Pinnaviimistluskarp c / w 1 Terminal
 - SR2T Pinnaviimistluskarp c / w 2 Terminalid
 - SR3T Pinnaviimistluskarp c / w 3 Terminalid
 - SR4T Pinnaviimistluskarp c / w 4 Terminalid
 - MR Pinnaviimistlusrõngas metallkarp
 - ETT Euroopa terminali salv ETT1, 2 ja 3
 - L Maa püsivuse seos
 - BZR / 1 Piirde tüüp 1
 - BZR / 2 Fassaadi tüüp 2
 - BZR / 3 3-kujuline raam
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR. PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Hingedega kate
- Kirjeldus: Integreeritud lühisekaitseadmega manuaalne alarmnupp - välistingimustes kasutamiseks
3. Mõeldud kasutamiseks: Hoonetesse ja nende ümbrusesse paigaldatud tulekahju avastamise ja tulekahjualarmi süsteemid.
4. Tootja: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Kaubandusettevõte: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. Hindamissüsteem: Süsteem 1
7. Teavitatud asutus: BRE Global Ltd
- Teavitatud asutuse number: 2831
- EÜ Sertifikaadi number(-d) 2831-CPR-F1747
8. Euroopa Tehnilise Hinnangu Tõend: Ei kohaldata
9. Deklareeritud toimivus:

EN 54-11: Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire süsteemid - manuaalsed alarmnupud		
Klausel	Põhiomadus	Toimivus
4.1.	Vastavus	Läbis
4.2.	Markeering ja andmed	Läbis
4.3.	Purunev element	Läbis



4,4.	Indikaatorid häireolukorraks	Läbis
4,5	Lähtetusseade	Läbis
4,6	Kontrollseade	Läbis
4,7	Konstruksioon ja disain	Läbis - tüüp A
4,8	Lisanõuded tarkvaraga kontrollitavatele alarmnuppudele	Läbis
5,1.	Üldine	Läbis
5,2	Töö tulemuslikkus	Läbis
5,3	Funktsioon	Läbis
5,4	Kontrollseade	Läbis
5,5	Usaldusväärsus	Läbis
5,6	Tarne kõikumised	Läbis
5,7	Kuiv kuumus(operatiivne)	Läbis
5,8	Kuiv kuumus (vastupidavus)	Läbis
5,9	Külm(operatiivne)	Läbis
5,10	Niiske kuumuse tsüklilisus(operatiivne)	Läbis
5,11	Niiske kuumuse tsüklilisus (vastupidavus)	Läbis
5,12	Niiske kuumuse püsiolek(vastupidavus)	Läbis
5,13	Vääveldioksiidi (SO ₂) korrosioon (vastupidavus)	Läbis
5,14	amortisaator(operatiivne)	Läbis
5,15	Löök (operatiivne)	Läbis
5,16	Vibratsioon, sinusoidaalne (operatiivne)	Läbis
5,17	Vibratsioon, sinusoidaalne (vastupidavus)	Läbis
5,18	Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ) (operatiivne)	Läbis
5,19	Kaitseümbris	Läbis

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel. Antud toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 antud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud nimel: Notifier by Honeywell



Nimi: Russull Mcnamara

Funktsioon: Site Leader

Väljaandmise kuupäev ja koht: Redditch 7th December 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προϊόντων Κατασκευής της ΕΕ με Αριθμό 305/2011

1. Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Προϊόντος: M700KAC-XX
2. Αριθμός Είδους:
 - M700KAC-xx
 Που :
 - Sx Προσκολλημένο στην επιφάνεια
 - Fx Εντοιχισμένη
 - xG Γυαλί
 - xF Ευέλικτο στοιχείο
 Εγκεκριμένα εξαρτήματα:
 - SR Πλαίσιο τοποθέτησης επιφάνειας
 - SR1T Πλαίσιο τοποθέτησης επιφάνειας c / w 1 Ακροδέκτης
 - SR2T Πλαίσιο τοποθέτησης επιφάνειας c / w 2 Τερματικά
 - SR3T Πλαίσιο τοποθέτησης επιφάνειας β / β 3 Τερματικά
 - SR4T Πλαίσιο τοποθέτησης επιφάνειας c / w 4 Τερματικά
 - MR Πλαίσιο τοποθέτησης δακτυλίου μεταλλικό κουτί
 - ETT Ευρωπαϊκός δίσκος τερματικού ETT1, 2 & 3
 - L Σύνδεσμος συνέχειας γης
 - BZR / 1 Τύπος στεφάνης 1
 - BZR / 2 Κάλυμμα τύπου 2
 - BZR / 3 Κάλυμμα τύπου 3
 - M 141W Διαχωριστικό κομμάτι
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Αρθρωτό κάλυμμα
3. Περιγραφή: Εκκινητής Συναγερμού Χειρός με ενσωματωμένο μονωτή βραχυκυκλώματος – εξωτερική χρήση
3. Σκόπιμη Χρήση: Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού εγκατεστημένα μέσα και γύρω από κτίρια
4. Κατασκευαστής: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
HB
5. Εμπορική Εταιρεία: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
HB
6. Σύστημα αξιολόγησης: Σύστημα 1
7. Ενημερωμένο Όργανο: BRE Global Ltd
Αριθμός Ενημερωμένου Οργάνου: 2831
Αριθμός Πιστοποιητικού ΕΕ 2831-CPR-F1747
8. Ευρωπαϊκή Αναφορά Τεχνικής Αξιολόγησης: Δεν Εφαρμόζεται
9. Δηλωμένη Απόδοση:

EN 54-11: Συστήματα Πυρανίχνευσης και Συναγερμών – Εκκινητές Συναγερμού Χειρός		
Πρόταση	Σημαντικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση
4.1.	Συμβατότητα	Επιτυχία
4.2.	Σήμα και Δεδομένα	Επιτυχία

4.3.	Εύθραστο στοιχείο	Επιτυχία
4.4.	Δείκτες για κατάσταση συναγερμού	Επιτυχία
4.5.	Λειτουργία επαναφοράς	Επιτυχία
4.6.	Λειτουργία δοκιμής	Επιτυχία
4.7.	Σχέδιο και κατασκευή	Επιτυχία – Τύπος Α
4.8.	Επιπρόσθετες απαιτήσεις για ελεγχόμενους εκκινητές συναγερμού χειρός από λογισμικό	Επιτυχία
5.1.	Γενικά	Επιτυχία
5.2.	Λειτουργική απόδοση	Επιτυχία
5.3.	Λειτουργία	Επιτυχία
5.4.	Λειτουργία δοκιμής	Επιτυχία
5.5.	Αξιοπιστία	Επιτυχία
5.6.	Διακύμανση παροχής	Επιτυχία
5.7.	Ξηρή θερμότητα (λειτουργική)	Επιτυχία
5.8.	Ξηρή θερμότητα (αντοχή)	Επιτυχία
5.9.	Κρύο (λειτουργικό)	Επιτυχία
5.10.	Υγρή θερμότητα κυκλική (λειτουργική)	Επιτυχία
5.11.	Υγρή θερμότητα κυκλική (αντοχή)	Επιτυχία
5.12.	Υγρή θερμότητα σταθερή κατάσταση (αντοχή)	Επιτυχία
5.13.	Οξειδωση διοξειδίου του θείου (SO ₂) (αντοχή)	Επιτυχία
5.14.	Κρούση (λειτουργική)	Επιτυχία
5.15.	Πρόσκρουση (λειτουργική)	Επιτυχία
5.16.	Δόνηση, ημιτονοειδής (λειτουργική)	Επιτυχία
5.17.	Δόνηση, ημιτονοειδής (αντοχή)	Επιτυχία
5.18.	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (λειτουργική)	Επιτυχία
5.19.	Προστασία θαλάμου	Επιτυχία

10. Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σε συμφωνία με την δηλωμένη απόδοση στο σημείο 9. Αυτή η δήλωση της απόδοσης εκδίδεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 4

Υπογραφή για και εξ
ονόματος:

Notifier by Honeywell



Όνομα:

Russull Mcnamara

Λειτουργία:

Site Leader

Ημερομηνία και τόπος
έκδοσης:

Redditch 7th December 2017



EC IZJAVA O LASTNOSTIH

Glede na Uredbo EU o gradbenih proizvodih št. 305/2011

1. Edinstvena identifikacijska koda proizvoda: M700KAC-XX
2. Številka/-e tipa:
- M700KAC-xx
- Kje :
- Sx Površina montirana
 - Fx Vlečeno
 - xG Stekleni element
 - xF Prilagodljiv element
- Odobreni dodatki:
- SR Surface Mounting Box
 - SR1T Polje za montažo na površino c / w 1 Terminal
 - SR2T Sponka za montažo na površino c / w 2 Terminali
 - SR3T Sponka za površinsko montažo c / w 3 Terminali
 - SR4T Sponka za površinsko montažo c / w 4 Terminali
 - MR Kovinski okvir za površinsko montažo
 - ETT Evropski terminalski pladenj ETT1, 2 in 3
 - L Povezava kontinuitete zemlje
 - BZR / 1 Orodje tipa 1
 - BZR / 2 Brezel tip 2
 - BZR / 3 Obrtni tip 3
 - M 141W Spacer Piece
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Pokrovi s krili
- Opis: Ročna klicna točka z vgrajenim adresnim javljalnikom z izolatorjem - zunanja uporaba
3. Načrtovana uporaba: Sistemi za zaznavanje požara in požarni alarmi, nameščeni v in okrog zgradb
4. Proizvajalec: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Združeno kraljestvo
5. Trgovinska družba: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Združeno kraljestvo
6. Način ocenjevanja: Sistem 1
7. Obveščeni urad: BRE Global Ltd
- Številka obveščenega urada: 2831
- Številka/-e EC certifikata: 2831-CPR-F1747
8. Referenca evropske tehnične ocene: Ni na voljo
9. Izjavljena lastnost:

EN 54-11: Zaznavanje požara in požarno alarmni sistemi - Ročne klicne točke		
Odstavek	Bistvena značilnost	Lastnost
4.1.	Skladnost	Opravljen
4.2.	Označevanje in podatki	Opravljen
4.3.	Krhek element	Opravljen



4.4.	Indikatorji za stanje alarma	Opravljeno
4.5	Ponastavitev objekta	Opravljeno
4.6	Test objekta	Opravljeno
4.7	Izgradnja in zasnova	Opravljeno - Tip A
4.8	Dodatne zahteve za ročne klicne točke, nadzorovane prek programske opreme	Opravljeno
5.1.	Splošno	Opravljeno
5.2	Operativna lastnost	Opravljeno
5.3	Funkcija	Opravljeno
5.4	Test objekta	Opravljeno
5.5	Zanesljivost	Opravljeno
5.6	Razlika v dobavi	Opravljeno
5.7	Suha vročina (v obratovanju)	Opravljeno
5.8	Suha vročina (vzdržljivost)	Opravljeno
5.9	Mráz (v obratovanju)	Opravljeno
5.10	Občasna vlažna vročina (v obratovanju)	Opravljeno
5.11	Občasna vlažna vročina (vzdržljivost)	Opravljeno
5.12	Stalna vlažna vročina (vzdržljivost)	Opravljeno
5.13	Žveplov dioksid (SO ₂) rjavenje (vzdržljivost)	Opravljeno
5.14	Sunek (v obratovanju)	Opravljeno
5.15	Udarec (v obratovanju)	Opravljeno
5.16	Vibracije, sinusoidne (v obratovanju)	Opravljeno
5.17	Vibracije, sinusoidne (vzdržljivost)	Opravljeno
5.18	Elektromagnetska skladnost (EMC) (v obratovanju)	Opravljeno
5.19	Zaščita ograde	Opravljeno

10. Lastnost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z izjavljeno lastnostjo v točki 9. Izjava o lastnostih je izdana na lastno odgovornost proizvajalca, navedenega v točki 4

Podpisano za in v imenu: Notifier by Honeywell



Ime: Russull Mcnamara

Funkcija: Site Leader

Datum in kraj izdaje: Redditch 7th December 2017

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Atbilstoši ES Regulai Nr. 305/2011 par būvizstrādājumiem

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Unikālais produkta identifikācijas kods: | M700KAC-XX |
| 2. | Tipa numurs: | M700KAC-xx |
| | Kur: | <ul style="list-style-type: none"> • Sx Uzstādītas virsmas • Fx Uzlieciet uznavu • xG Stikla elements • xF Elastīgs elements |
| | | Apstiprināti piederumi: |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • SR Virsmas montāžas kārba • SR1T Virsmas montāžas kaste c / w 1 Terminālis • SR2T Virsmas montāžas kaste c / w 2 Termināli • SR3T Virsmas montāžas kaste c / w 3 Termināli • SR4T Virsmas montāžas kaste c / w 4 Termināli • MR Virsmas montāžas gredzens metāla kastē • ETT Eiropas terminālu trauks ETT1, 2 un 3 • L Zemes nepārtrauktības saite • BZR / 1 Rāmja veids 1 • BZR / 2 2. veida rāmītis • BZR / 3 3. veida rāmītis • M 141W Spacer Piece • PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE • C Enges segums |
| | Apraksts: | Rokas signalizācijas punkts ar integrētu īsslēguma izolatoru-izmantošanai ārpus telpām |
| 3. | Paredzētais pielietojums: | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmās, kas uzstādītas ēkās un ārpus tām |
| 4. | Ražotājs: | KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Lielbritānija |
| 5. | Tirdzniecības uzņēmums: | Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
Lielbritānija |
| 6. | Novērtēšanas sistēma: | 1. sistēma |
| 7. | Informētā iestāde: | BRE Global Ltd |
| | Informētās iestādes numurs: | 2831 |
| | EK Sertifikāta numurs | 2831-CPR-F1747 |
| 8. | Eiropas tehniskā novērtējuma atsauce: | Nav attiecināms |
| 9. | Deklarētās ekspluatācijas īpašības: | |

EN 54-11: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas – Rokas signalizācijas punkti		
Punkts	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
4.1.	Atbilstība	Atbilst

4.2.	Marķējums un dati	Atbilst
4.3.	Trausls elements	Atbilst
4.4.	Trauksmes stāvokļa indikatori	Atbilst
4.5.	Iekārtas atiestatīšana	Atbilst
4.6.	Pārbaudes iekārtas	Atbilst
4.7.	Projektēšana un izgatavošana	Atbilst – A tips
4.8.	Papildus prasības programmatūras kontrolētiem rokas signalizācijas punktiem	Atbilst
5.1.	Vispārēji	Atbilst
5.2.	Funkcionālās ekspluatācijas īpašības	Atbilst
5.3.	Funkcija	Atbilst
5.4.	Pārbaudes iekārtas	Atbilst
5.5.	Uzticamība	Atbilst
5.6.	Piegādes svārstības	Atbilst
5.7.	Sausais karstums (funkcionāls)	Atbilst
5.8.	Sausais karstums (noturība)	Atbilst
5.9.	Aukstums (funkcionāls)	Atbilst
5.10.	Cikliskais mitrais karstums (funkcionāls)	Atbilst
5.11.	Cikliskais mitrais karstums (noturība)	Atbilst
5.12.	Pastāvīgais mitrais karstums (noturība)	Atbilst
5.13.	Sēra dioksīda (SO ₂) korozija (noturība)	Atbilst
5.14.	Trieciens (funkcionāls)	Atbilst
5.15.	Iedarbība (funkcionāls)	Atbilst
5.16.	Vibrācija, sinusoīda (funkcionāla)	Atbilst
5.17.	Vibrācija, sinusoīda (noturība)	Atbilst
5.18.	Elektromagnētiskā saderība (EMS) (funkcionāls)	Atbilst
5.19.	Korpusa aizsardzība	Atbilst

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst šīs deklarācijas 9. punktā norādītajām ekspluatācijas īpašībām. Deklarācijas 4. punktā norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par šo izsniegto ekspluatācijas īpašību deklarāciju

Parakstīts vārdā un vārdā: Notifier by Honeywell



Vārds: Russull Mcnamara

Funkcija: Site Leader

Izdošanas datums un vieta: Redditch 7th December 2017



ES VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s nariadením EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

1. Jedinečný identifikačný kód(y) výrobku: M700KAC-XX
2. Číslo(a) typu:
- M700KAC-xx
- Kde :
- Sx Povrch montovaný
 - Fx Zapustené
 - xG Sklenený prvok
 - xF Flexibilný prvok
- Schválené príslušenstvo:
- SR Plošná montážna skrinka
 - SR1T Plochá montážna skrinka c / w 1 Terminál
 - SR2T Plochá montážna skrinka c / w 2 Terminály
 - SR3T Plochá montážna skrinka c / w 3 Terminály
 - SR4T Plochá montážna skrinka c / w 4 Terminály
 - MR Kovová skrinka na povrchovú montáž
 - ETT Európsky terminálový prijímač ETT1, 2 a 3
 - L Odkaz na kontinuitu uzemnenia
 - BZR / 1 Typ rámu 1
 - BZR / 2 Typ rámu 2
 - BZR / 3 Typ rámu 3
 - M 141W Spacer kus
 - PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
 - C Závesný kryt
- Popis: Manuálny hlásič požiaru s integrovaným skratovým izolátorom - vonkajšie použitie
3. Zamýšľané použitie: Zisťovanie požiaru a nainštalované hlásiče požiaru v a okolo budov
4. Výrobca: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
UK
5. Obchodná spoločnosť: Notifier by Honeywell
Pittway Systems Technology Group (Europe) Ltd
Caburn House
2B Brookes Road
Lewes
BN7 2BY
UK
6. Systém posúdenia: Systém 1
7. Upovedomený orgán: BRE Global Ltd
Číslo upovedomeného orgánu 2831
Číslo(a) Certifikátu ES 2831-CPR-F1747
8. Referencia Európskeho technického posúdenia: Nie je relevantné
9. Vyhlásené parametre:

EN 54-11: Zisťovanie požiaru a hlásiče požiaru - Manuálne hlásiče požiaru

Odsek

Nevyhnutné vlastnosti

Parametre



4.1.	Zhoda	Vyhovujúce
4.2.	Označenie a údaje	Vyhovujúce
4.3.	Krehký element	Vyhovujúce
4.4.	Indikátory podmienky alarmu	Vyhovujúce
4.5.	Možnosť resetovania	Vyhovujúce
4.6.	Možnosť testovania	Vyhovujúce
4.7.	Konštrukcia a dizajn	Vyhovujúce - Typ A
4.8.	Dodatčné požiadavky na softvérovo riadené manuálne hlásiče požiaru	Vyhovujúce
5.1.	Všeobecné	Vyhovujúce
5.2.	Prevádzkové parametre	Vyhovujúce
5.3.	Funkcia	Vyhovujúce
5.4.	Možnosť testovania	Vyhovujúce
5.5.	Spoľahlivosť	Vyhovujúce
5.6.	Odchýlka v dodávke	Vyhovujúce
5.7.	Suché teplo (prevádzkové)	Vyhovujúce
5.8.	Suché teplo (záťažový test)	Vyhovujúce
5.9.	Chlad (prevádzkový)	Vyhovujúce
5.10.	Cyklické vlhké teplo (prevádzkové)	Vyhovujúce
5.11.	Cyklické vlhké teplo (záťažový test)	Vyhovujúce
5.12.	Vlhké teplo, stabilný stav (záťažový test)	Vyhovujúce
5.13.	Oxid siričitý (SO ₂) korózia (záťažový test)	Vyhovujúce
5.14.	Otras (prevádzkový)	Vyhovujúce
5.15.	Náraz (prevádzkový)	Vyhovujúce
5.16.	Vibrácie, sinusové (prevádzkové)	Vyhovujúce
5.17.	Vibrácie, sinusové (záťažový test)	Vyhovujúce
5.18.	Elektromagnetická kompatibilita (ECM) (prevádzková)	Vyhovujúce
5.19.	Ochrana krytu	Vyhovujúce

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s parametrami uvedenými v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané pre a v mene: Notifier by Honeywell



Názov: Russull Mcnamara

funkcie: Site Leader

Dátum a miesto vydania: Redditch 7th December 2017